

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY NHÔM ĐẮK NÔNG - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1084/DNA-CDVT

Đắk Nông, ngày 08 tháng 04 năm 2025

V/v: Mời báo giá vật tư phục vụ Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị nâng (cầu trục, pa-lăng điện) tại các khu vực trong Nhà máy

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV (DNA) trân trọng cảm ơn các nhà cung cấp đã quan tâm, phối hợp, hỗ trợ DNA trong thời gian vừa qua. Hiện nay, DNA đang triển khai kế hoạch Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị nâng (cầu trục, pa-lăng điện) tại các khu vực trong Nhà máy. DNA kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia báo giá các vật tư phục vụ sửa chữa hạng mục nêu trên (*theo phụ lục đính kèm*).

Quý nhà cung cấp quan tâm xin gửi báo giá về một trong hai địa chỉ sau đây trước ngày 15/04/2025.

- **Địa chỉ 1:** Phòng Cơ điện - Vận tải, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV, Thôn 11, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R'lấp, Tỉnh Đắk Nông đối với bản giấy.

- **Địa chỉ 2:** Email: dnacdv@gmail.com đối với file điện tử.

Lưu ý: Các nhà cung cấp điền đầy đủ thông tin như **phụ lục 2** kèm theo và ký tên đóng dấu đầy đủ. Trường hợp nhà cung cấp gửi trực tiếp báo giá tại văn phòng của DNA vui lòng mang theo giấy giới thiệu, CCCD của người gửi để làm thủ tục giao nhận.

Nhà cung cấp muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Ông Phan Văn Thụy - Trưởng phòng Cơ điện - Vận tải theo sdt: 0986.420.905.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website công ty (đăng tải);
- Lưu: VT, CDVT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Tiến Dũng

Phụ lục 1: Danh mục vật tư phục vụ Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị nâng (cầu trục, pa-lăng điện) tại các khu vực trong Nhà máy

STT	Tên vật tư	Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm	Đối tượng/vị trí sử dụng	Đvt	Số lượng	Ghi chú
1	Tủ điện trở	380-480VAC; 4x70ohm; công suất điện trở 1,2kW	Sửa chữa cầu trục kho than B-02R1S011B (Q=5t, Lk=18m)	cái	1	
2	Tủ điện trở	380-480VAC; 16x120ohm; công suất điện trở 3kW		cái	1	
3	Biến tần	3 pha 380V $\pm$ 10%, 50/60Hz; công suất 15kW, chịu quá tải 1.5xIdm, tích hợp sẵn firmware cho cầu trục		bộ	1	
4	Biến tần	3 pha 380V $\pm$ 10%, 50/60Hz; công suất 30/37kW, chịu quá tải 1.5xIdm, tích hợp bộ hãm động năng cho cầu trục		bộ	1	
5	Biến tần	3 pha 380V $\pm$ 10%, 50/60Hz; công suất 55/75kW, chịu quá tải 1.5xIdm, tích hợp bộ hãm động năng cho cầu trục		bộ	2	
6	Cáp điện	1x16mm ² ; dây đồng mềm; bọc cách điện cao su		m	75	
7	Cáp điều khiển	10x1.5mm; loại dây đồng mềm; có cáp chịu lực		m	50	
8	Cáp điều khiển	CVm; 4x1.5mm		m	100	
9	Cáp điều khiển	DVV/Sc-2x1.5mm ²		mét	200	
10	Cáp điều khiển	DVV/Sc-3x2.5mm ²		mét	100	
11	Cáp điều khiển	DVV/Sc-4x1.5mm ²		mét	100	



STT	Tên vật tư	Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm	Đối tượng/vị trí sử dụng	Đvt	Số lượng	Ghi chú
12	Con lăn treo cáp	I100	Sửa chữa cầu trục kho than B-02R1S011B (Q=5t, Lk=18m)	cái	12	
13	MCB	3P, 100A		cái	4	
14	MCB	3P, 25A		cái	1	
15	MCB	3P, 10A		cái	4	
16	Contactor	3P, 10A, coil 220VAC		cái	4	
17	Contactor	3P, 25A, coil 220VAC		cái	1	
18	Rơ le bảo vệ điện áp	240VAC		cái	1	
19	Rơ le trung gian	220VAC, 5A; bao gồm chân đế		cái	20	
20	Đèn cảnh báo	S100L-380		cái	1	
21	Loa cảnh báo	105dB IP55, CE, 380VA		cái	1	
22	Gối cao su giảm chấn	Ø196x200x200mm; vật liệu: cao su, có đế sắt		cái	4	
23	Công tắc giới hạn	LX10-12; Ue=380VAC; Ie=10A	Sửa chữa cầu trục D-17J1S001 (Q=10t H=18m; Lk=22,5m)	cái	4	
24	Tủ điện	Kích thước: 600x800x300. Bao gồm: 12 contactor 3P-50A, cuộn hút 220VA (kèm tiếp điểm phụ 2NO+2NC); bao gồm phụ kiện đấu nối hoàn thiện		cái	1	
25	Má phanh	D200/25		cái	2	
26	Má phanh	D300/45		cái	2	
27	Ray điện	3P-75A (H302-75A). Bao gồm phụ kiện: giá treo, khớp nối, tay lấy điện...		mét	80	
28	Tay bấm điều khiển cầu trục	Loại 8 nút nhấn XAC-A8913		cái	1	
29	Phụ tùng pa-lăng điện	Tải trọng nâng: 5 tấn; Chiều cao nâng: 40	Sửa chữa cầu trục A-15YH1S048	Bộ	1	

256 -
 NHÀ
 AP ĐO
 NGHIỆ
 NG SÁN
 ONG TY
 AK NÔNG
 R LẬP-

STT	Tên vật tư	Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm	Đối tượng/vị trí sử dụng	Đvt	Số lượng	Ghi chú
		m; Bao gồm: động cơ nâng: 13 kW; cụm di chuyển: 0,8kW; Cấp tải: $\Phi 16\text{mm} \times 2$ nhánh; Cụm phanh điện từ	(Q=5t; H=37m)			
30	Ray điện	4P-80A. Bao gồm phụ kiện: giá treo, khớp nối, tay lấy điện..		m	70	
31	Phụ tùng pa-lăng điện	Tải trọng nâng: 3 tấn; Chiều cao nâng: 12 m; Bao gồm: động cơ nâng: 5,5 kW; cụm di chuyển: 0,75 kW; Cấp tải: $\Phi 13\text{mm} \times 2$ nhánh; Cụm phanh điện từ	Sửa chữa cầu trục D-18J1S001 (Q=3t, H=9m, Lk=10,5m)	Bộ	1	
32	Ray điện	loại 1P, 60A (chiều dài 3m/thanh); bao gồm phụ kiện: giá treo, khớp nối, tay lấy điện...		m	270	
33	Tủ điện	kích thước 400x600x300; sơn tĩnh điện. Bao gồm: 02 biến tần công suất: 1,5kW (kèm phụ kiện đấu nối, lắp đặt trọn bộ)		tủ	1	
34	Má phanh	D200/25	Sửa chữa, bảo dưỡng cầu trục A-04YH1S016 (Q=32/3t; H=25,5m)	cái	2	
35	Má phanh	D300/45		cái	2	

Phụ lục 2: Mẫu biểu báo giá

STT	Tên vật tư	Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm	Nhà sản xuất	Xuất xứ	Thời gian bảo hành	Thời gian tiến độ cung cấp	Giấy tờ kèm theo	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1												
2												
3												
	Tổng cộng trước thuế:											
	Thuế GTGT:											
	Tổng cộng sau thuế:											
	Bằng chữ:.....											

Yêu cầu khác: Thời gian hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 45 ngày.

