

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY NHÔM ĐẮK NÔNG - TKV

Số: 3901 /DNA-CĐVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 11 năm 2025

V/v: Mời báo giá vật tư phục vụ Sửa
chữa, bảo dưỡng tủ biến tần A-
05DD1S006a,d

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Công ty Nhôm Đắc Nông - TKV (DNA) trân trọng cảm ơn các nhà cung cấp đã quan tâm, phối hợp, hỗ trợ DNA trong thời gian vừa qua. Hiện nay, DNA đang triển khai kế hoạch Sửa chữa, bảo dưỡng tủ biến tần A-05DD1S006a,d. DNA kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia báo giá các vật tư phục vụ sửa chữa hạng mục nêu trên (theo phụ lục đính kèm).

Quý nhà cung cấp quan tâm xin gửi báo giá về một trong hai địa chỉ sau đây trước ngày 21 /11/2025.

- **Địa chỉ 1:** Phòng Cơ điện - Vận tải, Công ty Nhôm Đắc Nông - TKV, Thôn 11, Xã Nhân Cơ, Tỉnh Lâm Đồng đối với bản giấy.

- **Địa chỉ 2:** Email: dnacdv@gmail.com đối với file điện tử.

Lưu ý: Các nhà cung cấp điền đầy đủ thông tin như phục lục kèm theo và ký tên đóng dấu đầy đủ. Trường hợp nhà cung cấp gửi trực tiếp báo giá tại văn phòng của DNA vui lòng mang theo giấy giới thiệu, CCCD của người gửi để làm thủ tục giao nhận.

Nhà cung cấp muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Ông Phan Văn Thụy - Trưởng phòng Cơ điện - Vận tải theo sdt: 0986.420.905.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website công ty (đăng tải);
- Lưu: VT, CĐVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Tiến Dũng

Phụ lục: Danh mục vật tư phục vụ Sửa chữa, bảo dưỡng tủ biến tần A-05DD1S006a,d

STT	Tên vật tư	Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm	Đối tượng/vị trí sử dụng	ĐVT	Khối lượng	Ghi chú
1	Biến tần	Biến tần, NXP07506-A0T0SSG-A1A2000000, Bao gồm 02 module kết nối song song bằng cáp quang, Dòng điện định mức: 750A, Công suất tải nặng: 630kW, Công suất tải nhẹ: 710kW, Điện áp định mức: 525-690VAC	Sửa chữa, bảo dưỡng tủ biến tần A-05DD1S006a,d	Bộ	2	
2	Bộ cách ly tín hiệu	I/O: 4~20mA, Nguồn cấp: 24VDC		Cái	4	
3	Bo mạch I/O	NX OPT A1, số lượng I/O: 2 AI, 1 AO, 6 DI, 1 DO		Cái	2	
4	Bo mạch I/O	NX OPT A2, Relay output (NO/NC)		Cái	2	
5	Bo mạch I/O	NX OPT B4, số lượng I/O: 1 AI, 2 AO		Cái	2	
6	Bo mạch truyền thông	NX OPT C3-V, truyền thông Profibus		Cái	2	
7	Bộ nguồn	Điện áp đầu vào: 220VAC, điện áp đầu ra: 24VDC/10A, loại gắn ray DIN		Cái	2	
8	Cầu dao cắt tải	Bao gồm: 3 cầu chì 700A, 690 VAC, đầy đủ phụ kiện để nối song song 2 cầu dao, model tham khảo: OS400D03P		Bộ	4	
9	Cuộn kháng	Điện áp định mức: 690 VAC, Dòng điện định mức: 520A, model tham khảo: CHK 0400 N6A0		Cái	4	
10	Rơ le bảo vệ	Loại dùng cho mạch dừng khẩn cấp (Emergency Stop module), Tiêu chuẩn SIL3, 3 output, Có đèn LED hiển thị kênh 1, 2 và nguồn cấp, model tham khảo: BN5930.48/204		Cái	2	
11	Vỏ tủ điện	Kích thước: 1206x2275x650x2mm, sơn tĩnh điện		Cái	2	

00100
CH
TÁ
CÔNG
KHOẢN
- C
ĐÁ
ĐÁK R

STT	Tên vật tư	Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm	Đối tượng/vị trí sử dụng	ĐVT	Khối lượng	Ghi chú
12	Cáp điện	Vcm-120mm2		m	2	
13	Cáp điện	Vcm-240mm2		m	40	
14	Cầu đấu	Điện áp định mức: 1000VAC, dòng điện định mức: 520A, model tham khảo: PTB300SH		Cái	16	
15	Đầu cáp hạ thế	CXV 3x240+1x120mm2		Cái	20	
16	Đầu cos	Nối thẳng GTY120, vật liệu đồng		Cái	4	
17	Đầu cos	Nối thẳng GTY240, vật liệu đồng		Cái	12	
18	Đầu cos	SC120-12, vật liệu đồng		Cái	4	
19	Đầu cos	SC240-12, vật liệu đồng		Cái	60	
20	MCB	3P, 10A, A9K24310		Cái	4	
21	Nút nhấn	1NC+1NO, Ø22, màu đen		Cái	2	
22	Nút nhấn	Loại E.Stop, 1NO+1NC, Ø22, màu đỏ		Cái	2	
23	Ống co nhiệt hạ thế	Loại D100/40, dày 2.5mm		m	10	
24	Rơ le trung gian	4NC+NO; điện áp cuộn hút: 220VAC, bao gồm chân đế		Cái	14	

Phụ lục 2: Mẫu biểu báo giá

STT	Tên vật tư	Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm	Nhà sản xuất	Xuất xứ	Thời gian bảo hành	Thời gian, tiến độ cung cấp	Giấy tờ kèm theo	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1												
2												
3												
Tổng cộng trước thuế:												
Thuế GTGT:												
Tổng cộng sau thuế:												
Bằng chữ:.....												

Yêu cầu khác: Thời gian hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 45 ngày.

